



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Al Comune di Terni

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

Oggetto: Art. 18 comma 1 lett. a) del rr 2/2015. Chiarimenti.

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE:  
GOVERNO DEL TERRITORIO E  
PAESAGGIO.  
PROTEZIONE CIVILE.  
INFRASTRUTTURE E MOBILITA

Servizio Urbanistica, centri storici e  
espropriazioni

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni, 61  
06124 Perugia

TEL. 075 504 5909  
FAX 075 5045567

Indirizzo PEC  
areaprogrammazione.regione@postacert.  
umbria.it

Con riferimento alla PEC (prot. reg. 86088 del 21/04/2016) contenente la richiesta di chiarimenti sulla corretta applicazione della disposizione in oggetto, si precisa che l'altezza di un edificio con copertura inclinata come specificato nella disposizione stessa deve essere misurata in gronda nel punto di intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l'intradosso della struttura della falda di copertura come indicato nella figura 1 dello schema allegato.

Cordiali saluti.

*Il Dirigente Vicario  
Ambra Ciarapica*

R.Scoscia